



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

об устранении нарушений

обязательных требований

пожарной безопасности № 631/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

"Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Владимира Артемьевича Капитонова"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Кайзера Э.А. № 631 от 01 октября 2021, в период 04.10.2021г. с 10.00 час. до 12.00 2 часа, 08.10.2021г. с 10.00 час. до 11.00 1 час. (продолжительностью 3 часа)

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Соломниковой Ксенией Сергеевной старшим лейтенантом внутренней службы в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Владимира Артемьевича Капитонова" по адресу: 650907, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица 2-я Аральская, дом 2 А.

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 32" Баранова Оксана Борисовна; Заместитель директора по АХР МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 32"

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-3 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 12 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1.	<p>В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, СП 52.13330.2016.</p>	<p>СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение», п.6.22 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 89, ч. 4 ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	04.07.2022	
2	<p>В лестничной клетке с антресоли до первого этажа (помещение № 19 на поэтажном плане 1 этажа, помещение № 8 на поэтажном плане 2 этажа, помещение № 46 на поэтажном плане антресоли технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Лестничная клетка расположена не у наружных стен здания и не имеет выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками. Фактически лестничная клетка имеет выход в коридор первого этажа здания.</p>	<p>п. 6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.7, п. 8.1.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	04.07.2022	
3	<p>В лестничной клетке выхода из спортивного зала между первым и вторым этажом (помещение № 1 на поэтажном плане 2 этажа технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 в наружной стене.</p>	<p>п. 6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.7, п. 8.1.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	04.07.2022	
4	<p>Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток в тамбуры и наружу в</p>	<p>примеч. 2 п. 4.2 СНиП II- А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*</p>	04.07.2022	

<p>части здания лит. А в свету менее 0,8м. Фактическая ширина составляет 0,71м.</p>	<p>«Противопожарные нормы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.19, п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
<p>5 Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток непосредственно наружу в части здания лит. А в свету менее 1,9м. Фактическая высота выхода с правой от входа лестничной клетки в свету 1,46м, левой – 1,54м.</p>	<p>примеч. 2 п. 4.2 СНиП II- А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», п. 4.13 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>04.07.2022</p>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

директор Паралове О.Ю.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« _____ » _____ 2021г.

(подпись)

**Государственный инспектор Кемеровского
и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору**

Соломникова Ксения Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку)

« 08 » август 2021г.



(подпись)